



LEGENDA:

- 01 CABO ISOLADO PARA 12/20kV, CONDUTOR DE COBRE, SEÇÃO TRANSVERSAL 35mm²
- 02 PARA-RAIOS POLIMÉRICO, CLASSE 12kV - 10kA
- 03 TERMINAÇÃO DE MT TERMOCONTRÁTIL, USO EXTERNO E INTERNO, CLASSE 15kV
- 04 VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, 9.52mm (Ø 3/8") IDENTIFICADO COM AS CORES CONF. NBR14039
- 05 SECCIONADORA TRIPOLAR SECA 15kV-400A-TSI 95kV-COMANDO POR PUNHO ABERTURA MÍNIMA 18cm- RUPTURA MÍNIMA 42kA
- 06 TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (TP), EXCLUSIVO DA CONCESSIONÁRIA
- 07 TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC), EXCLUSIVO DA CONCESSIONÁRIA
- 08 DISJUNTOR TRIPOLAR A VACUO (380MVA-630A CLASSE 15kV) RELE URPE 7104
- 17 CABO DE COBRE NÚ # 25mm² ATERRAMENTO POSTE
- 33 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 500kVA A SECO - TENSÕES PRIMÁRIAS 12,6/13,2/13,8kV - 380/220 V - 60 Hz
- 35 CABO SINGELO, ISOLAMENTO 0,6/1kV-EPR 90° CLASSE 5, CONDUTOR DE COBRE, SEÇÃO 4 x (4 # 185mm²)
- 36 HASTE DE ATERRAMENTO Ø 16 x 2400mm C/ Cx DE INSPEÇÃO PARA O ATERRAMENTO DE NO MÍNIMO 250mm
- 38 CABO DE COBRE NÚ # 95mm² ENTERRADA NA PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 60cm
- 46 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 800 AMPERES

 <p>SEAG Soluções em Eletricidade</p>	<p>SEAG Soluções em Eletricidade www.seag.com.br Rodovia RST-287 Km33 - Morro do Pedro Rosa - CEP:95863-000 Tabai-RS CNPJ: 15.483.699/0001-65</p>	
	<p>Proprietario.: Prefeitura Municipal de Taquari C.P.F./C.N.P.J: 88.067.780/0001-38</p>	
<p>Assunto.....: Subestação 500KVA - Diagrama Unifilar Localidade...: Rua Antônio da Costa,451 - Caieira Município.....: Taquari / Rio Grande do Sul</p>		<p>06 Rev:01</p>
<p>Projeto: 032/2018</p>	<p>Interessado: Prefeitura Municipal de Taquari CPF/CNPJ: 88.067.780/0001-38</p>	<p>Responsável Técnico: Lauro Luiz Brum Borges CREA: RS166962</p>
<p>Data: 13/12/2018</p>		
<p>Escala: 1:500</p>		